


fabryczna obudowa kompaktowa (IP44), przystosowana do montażu naściennego



Rys.1. Schemat jednokreskowy przykładowej kompaktowej rozdzielnic budowlanej - na Rys.3.1. oznaczono symbolem: KRB

UWAGI

1. Dopuszcza się alternatywny sposób wykonania rozdzielnic budowlanej do instalacji wewnątrz złączy kablowych nr 3, 6, 7, 8, pod warunkiem zachowania min. liczby łączników, gniazd i prądów znamionowych zabezpieczeń przetężeniowych, jak na rysunku.
2. Przykładowa rozdzielnica do zastosowania: Anslut nr kat. 402-390.
3. Podczas podłączania rozdzielnic budowlanej za pomocą odpowiedniego przedłużacza do danego gniazda CEE, należy zawsze upewnić się, że gniazdo to posiada właściwe zabezpieczenie (prąd znamionowy dostosowany do zapotrzebowanego obciążenia).

JB PROJEKT		JB PROJEKT Jarosław Bodak 54-134 Wrocław, ul. Koszykarska 8A/25, tel. +48 603-767-328, e-mail: biuro@jbprojekt.pl		
Nazwa obiektu:	Budowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV dla zasilania w energię elektryczną obiektów w Parku Nauk Przyrodniczych w m. Bytom Odrzański w ramach programu Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański			
Adres:	Bytom Odrzański, ul. Poprzeczna i Łąkowa, działki nr: 146/4; 748 obręb 0001, Bytom Odrzański, jedn. ewid. 080402_4, Miasto Bytom Odrzański oraz Tarnów Bycki działki nr 578/1; 579; 616; 617; 623, obręb 0008, Tarnów Bycki, jedn. ewid. 080402_5, Gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski			
Inwestor:	Gmina Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański			
Tytuł:	Schemat jednokreskowy projektowanej kompaktowej rozdzielnic budowlanej			
Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
mgr inż. Jarosław Bodak	LBS/0007/PWOE/15 instalacyjna w zakresie sieci i inst. elektrycznych i elektroenergetycznych	06.04.2020		3.3. Skala: -