

Bytom Odrzański, dnia 31 lipca 2020 r.

Nasz znak: ZP.271.6.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – nr 3

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – Budowa wiat”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zadanych przez Wykonawców pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień do treści SIWZ informuję, że zastosowanie klasy RC1 dla stolarki drzewianej (odpowiedź na pytanie nr 7) i współczynników przenikania ciepła dla stolarki, które padły w odpowiedziach (odpowiedź na pytanie nr 5), wyklucza zastosowanie aluminium zimnego (odpowiedź na pytanie nr 6) i szklenia dwuszybowego (odpowiedź na pytanie nr 4) W związku z tym bardzo proszę, o ponowną analizę przedstawionych problemów.

Odpowiedź 1

Omyłkowo w odpowiedziach nr 4 i nr 6, podano wykonanie stolarki okiennej 2 szybowej z zimnego aluminium. Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną 3-szybową, wykonaną z ciepłego aluminium.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzancki.pl

BURMISTRZ
Stefan
Jacek Ogiński



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

