

Nasz znak: ZP.271.2.2021

**WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZY:** postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Bytom Odrzański – Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk – etap III**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający posiada kolumny lub inne elementy ujęte w zakresie poza wymienionymi podstawami kolumn?

**Odp.1.**

Zamawiający, zgodnie z załączonymi do SWZ rysunkiem (zakres planowanego zadania) i zdjęciami (piedestały do konserwacji) dysponuje (elementy oryginalne) trzema podstawami pod kolumny.

**Pytanie nr 2**

Na czym mają opierać się dachówki? (na rysunkach widać konstrukcję stalową, ale to zbyt mało).

**Odp. 2**

Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją oraz STWiOR (ST.02.1) dachówki powinny opierać się na łątach.

**Pytanie nr 3**

Czy gzymsy nad kolumnami mają być murowane i wykonane w tynku ze wstawkami ozdobnych elementów z piaskowca (jak sugeruje program konserwatorski), czy też w całości kamienne?

**Odp. 3**

Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją (Projekt podstawowy ganek - ratusz) gzymsy nad kolumnami powinny być w całości kamienne.

**Pytanie nr 4**

Czy pod dachówką mają być umieszczone płyty kamienne, a jeśli nie – jak ma być wykończony spód pokrycia (czyli jak ma wyglądać wykończenie dachówki od spodu)?

**Odp.4**

Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją (projekt podstawowy ganek – ratusz) płyta od spodu powinna być otynkowana.

**Pytanie nr 5**

W jaki sposób przewiduje się projektowo kotwienie gzymsów do ściany Ratusza i zespolenie kolumn z gzymsem wieńczącym? (załączone rysunki z detalami stalowymi są słabo czytelne).

**Odp.5**

Szczegóły kotwienia podciągów z murem ratusza i zespolenia podciągów z kolumnami przedstawia załączony do SWZ rysunek nr DEST 7340.pdf.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ.