

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.4.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański”**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pyt. 1

W pkt. 5a opisu do projektu na gazociągu zamontować rurę osłonową długości 12,0 m, na profilu zaprojektowano rurę osłonową śr. 322 mm długości 8,0m a w przedmiarach w ogóle brak - proszę o informację, które zapisy są właściwe i co należy wycenić

Odp.

Zgodnie z rys. nr 2 „Profil podłużny kanału sanitarnego od S istn. do S12”, do wyceny należy przyjąć rurę stalową ochronną fi 322 mm, i L = 8,00 m.

Pytanie 2

Z dokumentacji projektowej nie wynika w których studzienkach zastosowano rury spadowe chociaż zapis w części opisowej jest taka informacja - proszę o podanie przynajmniej ilości takich studni.

Odp.

Dokumentacja techniczna nie przewiduje zastosowania studzienek z rurami spadowymi, wobec tego do wyceny nie należy przyjmować studzienek z rurami spadowymi.

Pytanie 3

Co z obsługą geodezyjną na przedmiotowe postępowanie – czy leży po stronie zamawiającego?

Odp.

Zgodnie z §4 ust. 2 lit. w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej. Wobec powyższego, do wyceny należy przyjąć obsługę geodezyjną.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ.