



Lubuskie
Warte zachodu



Bytom Odrzański, dnia 23 czerwca 2022 r.

Nasz znak: ZP.271.8.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Wierzbnica w ramach realizacji projektu pn. Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zadanych przez Wykonawcę pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, tak aby była możliwość wybrania konstrukcji dedykowanej na grunt oraz usytuować instalacje na gruncie? Jeśli część elementów będzie trzeba spawać bezpośrednio do belek, mogą wystąpić problemy z gwarancją od producenta na montaż konstrukcji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 2

Czy można zastosować moduły o mocy 455 W? W związku z tym zostanie zastosowane rozwiązanie 2x24x455W co da łączną moc instalacji 21,840 kW.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o mocy 455 W.

Pytanie nr 3

Jaki jest zakres tolerancji mocy instalacji?

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z pkt 3.7 dokumentacji technicznej na każdej konstrukcji nośnej należy zamontować po 24 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 430-450 Wp.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, iż wymiana ogrodzenia opisana i opracowana w dokumentacji technicznej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4

Wymiana ogrodzenia leży po stronie Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ. Dostępne: <http://www.bip.bytomodrzański.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>