

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2022 r.

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.12.2022

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim”.

Na podstawie art. 284, w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy w stolarce okiennej dla zadania pn.: „Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim” należy przyjąć szybę bezpieczną jednostronnie, czy obustronnie?

Odpowiedź nr 1

W stolarce okiennej do wyceny należy przyjąć szybę bezpieczną jednostronną (wewnętrzną).

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1)termin składania ofert, z dnia 5 września 2022 r. godz. 10.00 na dzień: **8 września 2022 r., godz. 10.00.**

2)termin otwarcia ofert, z dnia 5 września 2022 r. godz. 11.00 na dzień: **8 września 2022 r., godz. 11.00.**

3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **7 października 2022 r.**

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty,

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <http://www.bip.bytomodrzancki.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>