

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2022 r.

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.13.2022

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim”.

Na podstawie art. 284, w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy wymagają Państwo zastosowania optymalizatorów mocy

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z pkt 6 Opis instalacji fotowoltaicznej projektu wykonawczego, będącego załącznikiem do SWZ, ze względu na różne kąty dachu oraz liczne zacienienia związane z istniejącą zabudową dachu, moduły powinny być wyposażone w optymalizatory mocy poprawiające produkcję energii oraz obniżające napięcie pracy instalacji do napięcia bezpiecznego w przypadku wyłączenia instalacji.

Pytanie nr 2

Jeżeli odpowiedź na 1 pytanie jest twierdząca to czy dopuszczają Państwo zastosowanie 1 optymalizatora mocy obsługującego 2 moduły fotowoltaiczne?

Odpowiedź nr 2

Tak, należy zastosować 1 optymalizator mocy, obsługujący 2 moduły fotowoltaiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1)termin składania ofert, z dnia 2 września 2022 r. godz. 10.00 na dzień: **7 września 2022 r., godz. 10.00.**

2)termin otwarcia ofert, z dnia 2 września 2022 r. godz. 11.00 na dzień: **7 września 2022 r., godz. 11.00.**

3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **6 października 2022 r.**

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty,

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <http://www.bip.bytomodrzenski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>