

**GMINA BYTOM ODRZAŃSKI**

Nasz znak: ZP.271.22.2022

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim”.**

Na podstawie art. 284 w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

**Pytanie nr 1**

Załączyli Państwo protokoły badań i przeglądów hydrantów, w których wskazano wydajność na poziomie 9,36 l/s, według naszej wiedzy wskazany parametr nie spełnia wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego. W PFU nie wskazujecie Państwo konieczności zabezpieczenia przeciwpożarowego w inny sposób, np. zabudowę zbiornika ppoż. Proszę o udzielenie informacji czy koniecznym będzie wykonanie zbiornika w celu zabezpieczenia ppoż. oraz wskazania jego hipotetycznej lokalizacji na załączonych mapach poglądowych zagospodarowania terenu. Jest to konieczne ze względu na ujęcie kwot zasilenia zbiornika wodą z sieci.

**Odpowiedź nr 1**

W przypadku braku wymaganego przepisami ciśnienia instalacji hydrantowej należy zainstalować zestaw podnoszący ciśnienie wody (zestaw hydroforowy). Pomieszczenie, w którym zlokalizowany zostanie zestaw hydroforowy należy wydzielić pożarowo do wartości określonych w opracowanym przez Wykonawcę projektu warunków ochrony ppoż. Lokalizacja zestawu hydroforowego do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika ppoż - wielkość zbiornika do określenia/wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; lokalizacja zbiornika do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 2**

Ze względu na okres świąteczny oraz zwiększoną liczbę zachorowań u naszych partnerów, a także wynikające z końca roku bilansy w hurtowniach, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 16.01.2023 r., abyśmy mogli złożyć jak najbardziej rzetelną ofertę.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 10.00.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Odpowiedź nr 3**

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi: 7.560.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1)termin składania ofert, z dnia 4 stycznia 2023 r. godz. 10.00 na dzień: **16 stycznia 2023 r., godz. 10.00.**

2)termin otwarcia ofert, z dnia 4 stycznia 2023 r. godz. 11.00 na dzień: **16 stycznia 2023 r., godz. 11.00.**

3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **14 lutego 2023 r.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ. Dostępne: <http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>

W załączeniu:

- Formularz oferty,