

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 3**

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni dróg gminnych”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 1.:

Prosimy o określenie jaki będzie wzór ułożenia nawierzchni z kostki holland? Ma to kluczowe znaczenie w dokonaniu prawidłowej wyceny układania nawierzchni.

Odpowiedź 1.:

Kostkę należy układać rzędami poprzecznymi prostopadłymi do osi drogi (w tzw. „cegiełkę”). Na łukach dopuszcza się układanie kostki rzędowo równoległe do osi drogi.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzenski.pl

BURMISTRZ

Jacek Sauter