

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1**

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuję wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pyt 1.


Zakres zadania obejmuje reprofilację zbiorników pompowni głównej, piaskownika i rowu Caroussel, co wiąże się z wyłączeniem tych obiektów z eksploatacji. Projekt nie podaje rozwiązań jak zapewnić funkcjonowanie ciągu oczyszczania na czas wyłączenia poszczególnych obiektów, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w czasie rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni dopuszczalne jest odprowadzenie do odbiornika ścieków o wskaźnikach jakościowych podwyższonych o 50% w stosunku do obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Proszę wskazać rozwiązanie projektowe zapewniające właściwe oczyszczanie ścieków w czasie wyłączenia z ciągu technologicznego poszczególnych obiektów. Jeśli rozwiązanie to wymagać będzie wykonania dodatkowych instalacji, proszę określić rodzaj tych instalacji i pozycje kosztorysowe dla ich wyceny.

Odp.1.

Zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną, realizację przebudowy oczyszczalni ścieków należy prowadzić z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni, stosując jednocześnie rozwiązania tymczasowe.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzenski.pl

BURMISTRZ

Jacek Sauter