

Projektowana woda
w/g odrębnej dokumentacji
357/10/ZUD

Projektowana rozdzielnica nn
w/g odrębnej dokumentacji
5557478.08
5732503.87

Projektowane oświetlenie drogowe
w/g odrębnej dokumentacji
357/10/ZUD

Istniejący słup linii napowietrznej
nr 687/10 dz. nr 593/19,
pozostawić bez zmian

Projektowany słup Kgr-13,5/25 nr 687/11
nr 949/2,
3xGAEH-10-240
3xPOLIM-D24H R_u ≤ 10Ω
oboszenie 2

Projektowana woda
w/g odrębnej dokumentacji
357/10/ZUD

Projektowane oświetlenie drogowe
w/g odrębnej dokumentacji
357/10/ZUD

Istniejący słup linii napowietrznej
RP-12/BSW nr 687/11, dz. nr 949/2,
do rozbiórki

istn. linia napowietrzna 20kV nr L-687
Drogomil, AFL-6 70mm² układ płaski,
do rozbiórki L=121+49=170m

1. Zgodzenie branży elektroenergetycznej nr 323/2015
w Rejonie Dystryktu Nowa Sól w zakresie trasy
projektowanej linii z istniejącą siecią SN i nn
aktualne z 5.10.2015 r. na dzień 02.12.2015 r.
z uwagami w piśmie nr 10-674740/2015/2016
Luz. Odwołanie jest ważne 1 rok

ENE S.A. ul. 1 Maja 59, 20-030 Nowa Sól
Rejon Lysyryduj Nowa Sól
Sektoria Urządzenia
Specjalista ds. Majątku Sieciowego
Robert Denlews

ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe 65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja 15 tel./fax: (68) 325-64-20					Skala: 1:500
Obiekt: Budowa sieci energetycznej SN 20kV na dz. nr 710/5, 712, 949/2 w m. Bytom Odrzański.					
Treść: Plan sytuacyjny					
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku: 1
Projektant mgr inż. Jerzy Klimczak		187/84/ZG	11.2016	[Podpis]	
Sprawdził mgr inż. Michał Kokościński		LBS/0060/PBE/15	11.2016	[Podpis]	
Asystent inż. Piotr Dudzik			11.2016	[Podpis]	