

istn. linia napowietrzna 10kV nr L-687
Drogomil, AP1-6 70mm² układ płaski,
do rozbiórki L=121+49=170m

Istniejący słup linii napowietrznej
RP-12/BSW nr 687/11, dz. nr 949/2,
do rozbiórki

Projektowana rozdzielnica nr
687/11 do odrębnej dokumentacji

5557478.08
5732503.87

Projektowany słup K-E13,5/25 nr 687/11

nr 949/2,
3xCHEN 10-240
3xPOLMW24N R_u ≤10Ω
obciążenie 2°

Istniejący słup linii napowietrznej
nr 687/10 dz. nr 593/19,
pozostawić bez zmian

Projektowany kabel nn
w/g odrębnej dokumentacji

Zakładanie o projekcie
sieci rozdzielnicowej oświetleniowej

GEODETA
inż. Jarosław Trojanowski

29.11.2016

STAROSTA NOWOSOLSKI
(brama oficjalna przed budynkiem Starostwa Powiatowego)
Zgłoszenie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2009r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.)
poświadczam, że niniejszą dokumentacją projektową budowlaną i planem
nadaje koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2016.11.16
w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Morska 3B.
GN 5880 8 11.11.16 Nowa Sól 2016.11.16
(znak sursumy) (miejscowość i data)

Stanisław Lang
PRZEWODNICZĄCY
Zespół Urzędniczo-Inżynierski Projektów

mgr inż. Jerzy Klimczak
upr. bud. nr 187/84/Zg
- bez ograniczeń w zakresie
instalacji elektroenergetycznych

2016.11.16
Za zgodności
z zapisami
dru. 11.16.16

ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe 65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja 15 tel./fax: (68) 325-64-20				Skala: 1:500
Opis: Budowa sieci energetycznej SN 15kV na dz. nr 710/5, 712, 949/2 w m. Bytom Odrzański.				
Treść:				
Plan sytuacyjny				
Wykonawcy opracowania	Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant mgr inż. Jerzy Klimczak	187/84/ZG	11.2016		1
Sprawdził: mgr inż. Michał Kozłowski	LBS/0060/PBE/15	11.2016		
Asystent: inż. Piotr Dudzik		11.2016		